

Le 19/09/2017

COMPTE-RENDU DE L'EXERCICE INCENDIE
DU 19 SEPTEMBRE 2017

Un exercice d'évacuation des bâtiments a eu lieu le 19 septembre 2017 à 9H15.

Le personnel de l'établissement a été prévenu du jour et de l'heure de l'exercice.

Les élèves et professeurs ont rejoint leur point de rassemblement lentement en 3 minutes 30.

La sirène n'a pas été entendue devant la salle 24 ; la société de maintenance SAUGER sera prévenue afin de procéder à une vérification.

Les responsables de l'évacuation ont signalé que beaucoup de portes étaient fermées à clés et les nacos étaient ouverts dans certaines salles.

L'appel a été vérifié par chaque responsable de secteur mais les classes n'ont pas toutes bien respectées les emplacements au sol.

Durant l'exercice, il a été constaté qu'un professeur d'EPS revenait du terrain de sport situé à proximité du collège. Se pose le problème de la façon d'avertir les professeurs d'EPS qui sont sur le plateau sportif afin qu'ils ne rejoignent pas l'établissement en cas d'incendie.

Le Principal



Le Gestionnaire

