

CONTROLES DE SECURITE OBLIGATOIRES

	REGULARITE	PASSAGE 2019	PASSAGE 2020
Commission de sécurité	Tous les 3 ans	Passage le 10 oct 17	Passage le 6 octobre 20
Contrôle des installations électriques APAVE	Tous les ans	04 JUILLET	03 JUILLET
Contrôle des installations de gaz APAVE	Tous les ans	11 SEPTEMBRE	Levée réserves le 02 octobre par Abplomberie + APAVE 09 DEC
Contrôle de la détection incendie APAVE	Tous les 3 ans (si contrat de maintenance annuel)	11 SEPTEMBRE	Pas obligatoire car contrat de maintenance APAVE 09 DEC
Vérification du système incendie SAUGER en 2019/ GRONDIN CONCEPT en 2020	Tous les ans	20 JUIN	13 AOUT
Vérification des extincteurs BSI	Tous les ans	26 JUIN	10 JUIN
Contrôle des portails SAR Portail parking Portail entrée élèves Portail logements de fonction	2 passages par an	13 FEVRIER + 27 AOUT 13 FEVRIER + 27 AOUT 13 FEVRIER+ 27 AOUT	27 JANVIER +28 AOUT 27 JANVIER+28AOUT 27 JANVIER+28AOUT
Vérification des extractions graisses cuisine et hottes cuisine et SEGPA HYGITEK	Tous les ans	Contrat en 2020	11 AOUT
Vérification des 2 bouches à incendie POMPIERS puis RUNEO en 2020	Tous les ans	Passage en 2017	16 SEPTEMBRE

CONTROLES DE SECURITE / MAINTENANCE FACULTATIFS

	REGULARITE	PASSAGE 2019	PASSAGE 2020
Collecte des déchets à risques infectieux (infirmerie) TDR	Passage mensuel	5 PASSAGES / AN	5 PASSAGES / AN
Entretien climatiseurs SRCA	2 passages par an	MARS + OCT	MAI+ NOV
Vérification de la programmation de l'horloge BODET	Tous les ans	28 MAI	10 NOVEMBRE
Vérification alarme intrusion GLR	2 visites par an	10 AVRIL	01 JUILLET
Désinsectisation / dératisation BOURBON DESINSECT	Tous les ans	12 JUN (clg)-18 JUN(logts) + NOV	9 SEPTEMBRE (clg uniquement / ARS + désinsect logts par Stop Insectes en mai)
Analyses des denrées alimentaires LABORATOIRE VETERINAIRE DEPARTEMENTAL	Passage trimestriel	16 AVRIL 27 AOÛT 26 NOV	25 FEVRIER 26 MAI 25 AOÛT 17 NOV
Analyses des points d'eau LDEHM	Passage annuel		25 FEVRIER
Maintenance défibrillateur STAR AID	Passage annuel	Installation mars 19	03 NOVEMBRE

EX. INCENDIE : 15 SEPT 20

EX. PPMS INTRUSION : 10 DEC 20