

Contexte de l'exercice

IDENTIFICATION	PERSONNE ASSIGNEE UNIQUEMENT A L'OBSERVATION
<p>9740812P Collège l'Oasis 5 avenue Lenine LE PORT CEDEX</p> <p>Téléphone : 0262420534</p>	<p>Si personne(s) assignée(s) uniquement à l'observation, précisez dans le champs ci-dessous leur nom</p>
N°1	
Date de l'exercice (JJ/MM/AAAA) 17/09/25	Heure 9:15
Temps passé entre le déclenchement de l'alarme et la sortie des premiers occupants	1
Temps passé entre le déclenchement de l'alarme et la sortie des derniers occupants	2
Temps passé entre le déclenchement de l'alarme et la fin de l'exercice (retour en classe)	10

Observations

Tableaux d'observations	
Modalités d'organisation	
1- Le signal d'évacuation incendie est-il différent de celui du PPMS (si tel était le cas avez-vous pensé à d'autre piste)	• Oui
2- Le système de sécurité incendie (SSI) est en bon état de fonctionnement (absence de dérangements, de veille restreinte, zone H.S, voyants rouge ou orange)	• Non
3- Des personnes sont-elles formées à manipuler le SSI et réaliser l'évacuation ?	• Oui
4- Des personnes sont-elles formées à manipuler les extincteurs et réaliser l'évacuation ?	• Oui
5- Le plan d'évacuation est-il créé et affiché à chaque étage, aux points d'accès principaux	• Oui
6- Avez-vous ou avez-vous prévu un point de rassemblement à l'extérieur de l'établissement	• Non
7- Un scénario d'exercice a-t-il été réfléchi pour l'exercice	• Oui
8- Les EPI ont-ils participé à l'exercice (pour réaliser leur recyclage)	• Non
9- Avez-vous pensé à un protocole minimal obligatoire d'évacuation pour les personnes à mobilité réduite (PMR)? Présence d'espaces d'attentes sécurisés (EAS) ou équivalent (espace d'accueil PMR) dans les étages	• Oui
10- Le personnel a-t-il été sensibilisé ?	• Oui
11- Les élèves ont-ils été sensibilisés ?	• Oui
12- Le public (élèves et personnels) ont-ils été prévenus en amont ?	• Oui
13- Une fiche réflexe (consignes) « Comment transmettre un message d'alerte » existe	• Oui
14- L'exercice a-t-il été prévu hors temps scolaire (sieste, restauration, récréation, périscolaire, internat de nuit)	• Non
15- Utilisez-vous un générateur de fumées (contextualisation)	• Non
Alarme, alerte	
16- Le SSI s'est bien déclenché suite à une détection incendie	• Oui

Tableaux d'observations

17- La localisation du feu a été réalisée par les EPI	• Non
18- Le déclenchement du signal d'alarme (SSI ou sifflet) a été fait sans difficulté	• Oui
19- L'alarme a été entendue par tous, si vous répondez 'non', indiquer à la fin de cette partie les lieux où le signal est non audible	• Oui
20- L'alerte des secours extérieurs a-t-elle été faite (action simulée)	• Non
21- Les équipements asservis à l'alarme/à la détection incendie ont fonctionné (portes automatiques, désenfumage etc.)	• Oui
Applications des consignes générales (laboratoires, locaux techniques, loge, cuisine)	
22- Les consignes ont été appliquées	• Oui
23- Tout le monde a évacué	• Oui
24- Les énergies (gaz/électricité) ont été coupées (action simulée)	• Non
25- L'extinction ou tentative d'extinction (précoce) du feu a été faite et le périmètre de sécurité réalisé (exercice EPI)	• Non
26- Les accès des secours ont tous été ouverts	• Oui
27- L'accueil et le guidage des secours ont été effectués (simulation à faire)	• Oui
Constatations	
28- L'évacuation a été immédiate	• Oui
29- Les fenêtres/nacos et portes ont été fermés sans verrouiller	• Oui
30- Les ascenseurs sont restés inutilisés	
31- Les serre-files ont vérifié chaque local en s'assurant de l'absence de personnes (toilettes, bureaux, ateliers etc.)	• Oui
32- Les affaires sont restées dans les locaux	• Oui
33- Tout le monde a respecté la consigne : 'ne pas revenir en arrière sans autorisation'	• Oui

Tableaux d'observations

34- Les personnes à mobilité réduite (PMR) ont été prises en charge suivant les consignes adaptées	<input type="checkbox"/> Oui
35- L'évacuation s'est faite sans bousculade et sans dispersion	<input type="checkbox"/> Oui
36- La zone supposée être le lieu du sinistre a été prise en compte pour le cheminement d'évacuation	<input type="checkbox"/> Oui
37- Avez-vous plus d'un point de rassemblement ?	<input type="checkbox"/> Oui
38- Le/les points de rassemblement pour l'internat sont-ils matérialisés la nuit?	
39- Le/les points de rassemblement pour l'internat sont-ils éclairés la nuit?	
40- L'appel a été réalisé sur le lieu de rassemblement	<input type="checkbox"/> Oui
41- Le nombre de personnes évacuées a été donné aux responsables de zone, puis au responsable de l'établissement et transmise aux pompiers (simulation)	<input type="checkbox"/> Oui
42- L'ordre de retour en classe a été entendu de tous	<input type="checkbox"/> Oui
43- Le retour dans les locaux s'est fait dans le calme	<input type="checkbox"/> Oui

Décomptes et commentaires

Décompte des effectifs présents (tous publics) à fournir en fin d'exercice

Élèves	597
Enseignants	45
Autres Personnels (administratifs, techniques, collectivités ...)	36

Éléments favorables à l'évacuation

- Non

Éléments défavorables à l'évacuation

- Non

Mesures prises pour remédier aux dysfonctionnements

- Oui

Si oui, veuillez les renseigner dans la zone ci-dessous

- améliorer les lieux de rassemblements
- équipement à vérifier

Le directeur d'école ou le chef d'établissement - Signature (format : jpeg, png, pdf)